



ANALISI DELLO STATO DI DEGRADO

- non si rilevano fenomeni macroscopici di dissesto sulle strutture (fondazioni, muri in elevazione, archi e volte, coperture)
- degrado delle parti in legno (strutture, arredi, decorazioni): fessurazioni, attacco di insetti xilofagi, funghi e batteri, incrostazioni inorganiche, pittura a smalto
- distacchi di intonaci
- degrado degli stucchi: microlesioni, distacchi, perdite di colore, alterazione cromatica delle superfici
- degrado del materiale lapideo: esfoliazione, scagliatura, distacco, incrostazioni, alterazione cromatica delle superfici
- degrado degli affreschi



PROPOSTA DI INTERVENTO

- si rimanda ad un progetto di restauro e consolidamento mirati l'analisi diagnostica delle strutture e lo studio degli interventi specifici
- risarcimento dei giunti delle pavimentazioni e consolidamento degli elementi fratturati
- consolidamento e restauro delle decorazioni a stucco
- pulitura e consolidamento delle parti lapidee
- consolidamento e restauro delle parti lignee degradate
- restauro degli affreschi in sinergia con la Soprintendenza BAP PSAE
- recupero degli infissi